

Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto

**FROR16**  
**Gamma:** sezione da 0,22 a 120 mm<sup>2</sup> | diametro esterno da 2,8 a 47,5 mm  
**Numero lotto:** secondo quanto indicato su cavo, cartellino identificativo e DDT

Prestazioni dichiarate

Codice identificativo del prodotto: **FROR16**  
Classe di reazione al fuoco: **Cca-s2,d0,a3**  
Sostanze pericolose: **Nessuna**  
Specifica tecnica armonizzata: **EN 50575:2014+A1:2016**

Sistema di valutazione e verifica di costanza delle prestazioni del prodotto

**Sistema AVCP 1+**

Ente certificatore di prodotto notificato

**LAPI S.p.A. 0987**  
ha eseguito la determinazione del tipo di prodotto, l'ispezione iniziale dell'impianto di produzione e del FPC, la sorveglianza continua, verifica e valutazione del FPC e il collaudo ispettivo dei campioni presi prima di immettere il prodotto sul mercato e pubblica il certificato di costanza di prestazione **0987-CPR-293**

Uso previsto del prodotto

**CAVI PER ENERGIA, SEGNALEZIONE E COMANDO O TRASMISSIONE DATI con l'obiettivo di limitare la produzione e la diffusione di fuoco e fumo**

Ragione sociale del produttore

**SPECIALCAVI BALDASSARI S.r.l.**  
Via G. Pieraccini 76 - 55012 Capannori (LU) - Italy  
Tel. +39 0583 935741 / Fax 0583 429474  
cpr@specialcavi.it / www.specialcavi.it/dop

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. Questa dichiarazione di prestazione è stata redatta sotto l'esclusiva responsabilità del produttore sopra identificato.

**SPECIALCAVI BALDASSARI S.r.l.**

Azienda con sistema qualità certificato

UNI EN ISO 9001: 2015 N° certificato 9125 SPEB

Capannori, 01/01/2024

Firmato a nome e per conto del produttore da

**Marco Baldassari**

Amministratore Delegato

